

Rajcza, dnia 01.06.2020

ZP.271.1.NIEOGR.3.2020

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie **art. 38 ust. 1** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami) w postępowaniu prowadzonym w trybie **nieograniczonym** na zadanie:

### **„Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych w Gminie Rajcza – Termomodernizacja budynku komunalnego – Rajcza 54B” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

#### **Pytanie 1:**

W przedmiarze robót dot. instalacji c.o. – brak pozycji związanej z montażem źródła ciepła? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

#### **Odpowiedź:**

**Zamówienie dot. realizacji ww. zadania nie obejmuje montażu źródła ciepła – zgodnie z treścią zapisu w SIWZ w rozdziale II pkt. 2.**

#### **Pytanie 2:**

Odprowadzenie spalin z kotła zaprojektowano poprzez nowy czopuch podłączony do istniejącego komina. Czy zamawiający będzie wymagał do odbioru protokołu z badania szczelności i drożności komina?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie będzie wymagał do odbioru z badania szczelności i drożności komina.**

#### **Pytanie 3:**

Proszę o wyjaśnienie opisu/komentarza do pozycji 69 instalacji c.o. – „zbędne operatory”?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że powyższy zapis stanowi „błąd pisarski” i nie należy brać go pod uwagę w trakcie tworzenia oferty.**

#### **Pytanie 4:**

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o zakres robót związanych z uzupełnieniem podłóg i przejść oraz malowaniem wewnętrznym ścian i sufitów po robotach instalacyjnych i budowlanych.

**Odpowiedź:**

Na podstawie dołączonych do SIWZ przedmiarów robót należy sporządzić ofertę, gdyż są one wiążące i tym samym Zamawiający nie przewiduje dokonać uzupełnień, o których mowa w pytaniu.

**Pytanie 5:**

Czy wyposażenie kotłowni w sprzęt gaśniczy itp. jest przedmiotem przetargu?

**Odpowiedź:**

Wyposażenie kotłowni w sprzęt gaśniczy nie jest przedmiotem przetargu.

**Pytanie 6:**

Czy główny włącznik prądu, który powinien znajdować się przy kotłowni jest przedmiotem przetargu, czy jest już wykonany?

**Odpowiedź:**

Główny włącznik prądu, o którym mowa w powyższym pytaniu nie jest przedmiotem przetargu.

Ponadto na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SIWZ (Specyfikacja) w poniższym zakresie:

1. **Rozdział IX pkt. 9 SIWZ (Opis sposobu przygotowania ofert)** otrzymuje brzmienie: „Opakowanie, o którym mowa w pkt 8, powinno być opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone następująco: **Oferta na: „Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych w Gminie Rajcza – Termomodernizacja budynku komunalnego – Rajcza 54B”** realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nie otwierać przed dniem **9 czerwca 2020 r., godz. 11<sup>00</sup>**.”
2. **Pkt. 1 rozdziału XII SIWZ (Miejsce i termin składania ofert)** po zmianach otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać w terminie do dnia 9 czerwca 2020 do godz. 10<sup>45</sup> w Urzędzie Gminy, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza, pokój numer 20 (III piętro).”
3. **Pkt. 2 rozdziału XIV SIWZ (Termin i tryb otwarcia ofert)** po zmianach otrzymuje brzmienie: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 2020 r. o godz. 11<sup>00</sup>. w Urzędzie Gminy w Rajczy, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza, sala obrad – pokój nr 19, II piętro.”

W wyniku powyższych zmian, na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert o 4 dni, tj. do dnia **9 czerwca 2020 r. do godz. 10<sup>45</sup>**.

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin otwarcia ofert na dzień **9 czerwca 2020 r. do godz. 11<sup>00</sup>**.

Z poważaniem

**WÓJT**  
Zbigniew Paciorek